

# Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)

## Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

### Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам

(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

Предписания N 31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Бирюковская основная общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области в лице директора МКОУ «Бирюковская ООШ» Пылевой Татьяны Васильевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору № 31 от 11.05.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 27.05.2021 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов по пожарному надзору Макаровым Алексеем Николаевичем здания, помещений, территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Бирюковская основная общеобразовательная школа" Большесолдатского района Курской области по адресу: Курская область, Большесолдатский район, д. Бирюковка, д. 194, совместно с директором МКОУ «Бирюковская ООШ» Пылевой Татьяной Васильевной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (в составе АУПС, СОУЭ) при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации	п. 54 абз.4 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1679)	01.09.2021	
2	Руководителю МКОУ «Бирюковская ООШ» обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1679)	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Суджанского, Беловского и  
Большесолдатского районов  
по пожарному надзору

(Должность, фамилия, инициалы гос. инспектора)



Макаров А.Н.  
М.П.

27 мая 2021 года.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

27 мая 2021 года

Директор МКОУ «Бирюковская ООШ»  
Большесолдатского района Курской области  
Пылева Татьяна Васильевна